



VKF Anerkennung Nr. 18643

Inhaber /-in

Bartholomäus GmbH
Bachstrasse 10
89607 Emerkingen
Germany

Hersteller /-in

Bartholomäus GmbH
89607 Emerkingen
Germany

Gruppe

505 - Absperrvorrichtungen

Produkt

ABSPERRVORRICHTUNG, TYP AVR

Beschreibung

Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Klappenblatt
aus Stahlblech, Schmelzlotauslöseelement.
Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3.
(ohne Gewerbliche Küchen)
Durchmesser: 80mm - 200mm

Anwendung

Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der feuerpolizeilich
geforderten Brandschutzklappen, nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen
Feuerpolizei, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung.
Es sind die Einbauvorschriften des Herstellers zu beachten.

Unterlagen

TU München, Dachau: Prüfbericht '3474-1' (26.08.2008); DIBT, Berlin: ABZ 'Z-41.3-686'
(30.07.2018)

Prüfbestimmungen

DIN 18017-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

27.04.2023

Ersetzt Dokument vom

13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher